
QUESTIONNAIRE COMMUNAL

- **Nom de la commune :** ASSAT

- **Contacts :**

M. J.C. RHAUT (06.50.52.16.86) – 1^{er} adjoint

M. G. GARIN – conseiller municipal

Participait également à la réunion : M. C. GARCIA (CCPN) et M. J.L. MAGNET (CETRA)

- **Nombre d'habitants sur la commune :**

Population permanente :1900 Hbts

Population saisonnière :Idem

- **Superficie de la commune :** 947 hectares

- **Date de la réunion bureau d'études/Commune :** 12/12/2014

URBANISME

Documents d'urbanisme en vigueur ou en projet : (PLU, PPRI, carte communale, zonage d'assainissement...) :

- P.L.U. en vigueur, approuvé en 2013. Révisions mineures en 2014.
- Souhait d'avoir une croissance raisonnée et régulée de l'habitat, jusqu'à 2500 hbts à l'horizon 2015 lorsque l'assainissement E.U. le permettra.
- Souhait de conserver l'activité agricole maraîchère, même à proximité des zones bâties.
- P.P.R.I. Lagoin et Gave.

Projets d'urbanisation identifiés à court ou moyen termes (habitat, équipements publics). Préciser le nom de la zone, le nombre d'habitations prévues et la date de réalisation.

- 1 et 2 : Lotissements Artigues (4 ha)
- 3 : Lotissement Cabaliros (en cours de réalisation)
- 4 : Lotissement Pommès (9 lots)

Liste des futures zones d'extension industrielle ou artisanale. Préciser le nom de la zone, le type d'activité, ainsi que la date de construction. Joindre un plan de localisation au besoin.

- Zone Aeropolis Nord en cours.

ASSAINISSEMENT PLUVIAL (Réseaux et fossés)

Réseaux/fossés existants : plans existants (préciser le format dwg-shp-autres, gestionnaire CG, syndicat, etc.).

- L'assainissement pluvial sur la commune est très majoritairement assuré par des puisards publics et privés (Cf. plan commune – M. Garou – S.T.)
- Il n'y a pas de réseau pluvial structurant, sauf :
 - Rue Clément Ader (Cf. Bordes) – aval refait en 2013 Pas de plan détaillé
 - Rue du Pont : réseau séparatif (CG 64) puis unitaire jusqu'à la saligue du Gave.

Ouvrages structurants ou particuliers : déversoirs d'orage, bassins, siphons, etc. (localisation, propriétaire, etc.) : R.A.S.

Etudes antérieures relatives à l'assainissement pluvial :

- R.A.S. sauf aménagement pôle Aeropolis (H.E.A.)

ASSAINISSEMENT PLUVIAL (Réseaux et fossés)

Problèmes avérés : type de problème, localisation, dates, dégâts, récurrence, photos/vidéo, repères d'inondation, explications, travaux réalisés ou envisagés, solutions possibles, etc.

- 1 – Ruissellements issus du coteau agricole (08/08/2014, 2008,2009, etc..) => voie parallèle à la R.D. inondée et boues (Cf. usage du sol amont – haies – fossés – etc.)
- 2 – Problème général de nappe haute (0 – 2,0 m).
- 3 – Z.A Clément Ader – défaut de pluvial jusqu'en 2013 + nappe haute (Cf. Bordes) – aval du pluvial refait en 2013, a priori efficace
- 4 – Problème général d'efficacité/dimensionnement/entretien des puisards sur le bourg pour E.P. des voiries et toitures=> défaut d'évacuation, plus marqué dans certains secteurs (Cf. plan).

DONNEES PLUVIOMETRIQUES

Données pluviométriques disponibles sur la commune (pluviographe ou pluviomètre, privé ou public). Si oui, préciser les coordonnées du propriétaire ou du gestionnaire.

- Cf. Pierre Marque-Bérot ?

RUISSEAUX et CANAUX

Problèmes avérés de débordements/inondations : type de problème, localisation, dates, dégâts, récurrence, etc.

- Débordement du Lagoin le 25/01/2014, cohérent avec le P.P.R.I. – Salle des sports plusieurs fois inondée

HYDROGEOLOGIE

Liste des puits connus sur la commune (préciser nom du propriétaire et l'adresse) :

- Plan de localisation des puisards et des puits à fournir par la commune au SEAPAN.
- 1 piézo rue Clément Ader

Problèmes connus de résurgence de la nappe (préciser les secteurs) : R.A.S.

Etudes spécifiques d'infiltration des eaux pluviales (lotissements, voirie, ...) et ouvrages d'infiltration des eaux pluviales : bassins d'infiltration, puisards, noues, tranchées d'infiltration, chaussées réservoirs avec infiltration, ... (localisation, propriétaire) :

- Demander à la DDTM les dossiers de déclaration des lotissements

Données pédologiques : R.A.S.

DOCUMENTS TOPOGRAPHIQUES

Plans topographiques disponibles : relevés pour travaux, lotissements, études, etc. :

- Topo utilisé pour le PPRI Lagoin (Cf. DDTM)
- Plan réseau et VRD Rue du Pont (CG 64)

SOUHAITS/ATTENTES DE LA COMMUNE

Préciser vos souhaits relatifs à la gestion des eaux pluviales (compétence, règles d'urbanisme, aménagements, entretien, etc.) :

Les enjeux principaux pour la commune sont les suivants :

- **Définir les principes et les modalités de l'assainissement pluvial sur le bourg (puisards, fossés, séparatif, mixte ?)**
- **Proposer les prescriptions correspondantes à intégrer dans les règles d'urbanisme du P.L.U.**
- **Définir le zonage correspondant sur la commune**
- **Pratiques culturelles et aménagements préventifs pour réduire le ruissellement sur la voie parallèle à la R.D.**

BILAN - SYNTHESE

RECAPITULATIF des DOCUMENTS A RECUPERER

- Plan des puisards et des puits (Commune => SEAPAN => CETRA)
- Topo PPRI Lagon (DDTM => HEA)
- Projet VRD et pluvial rue du Pont (CG64 => HEA)

ZONES A ENJEUX (Cf. plan)

- Tout le bourg : définition de l'assainissement

SUITES A DONNER

- Récupérer documents ci-dessus.
- Relever réseau Rue Clément Ader.
- Etude nappe et piézométrie.
- Schéma directeur E.P. sur le bourg.