

QUESTIONNAIRE COMMUNAL

- **Nom de la commune** : PARDIES-PIETAT
- **Contacts** :

M. CASSOU Michel, maire
M. HOURQUET Serge-Henri, 2^{ème} adjoint

Participait également à la réunion : M. E. RENARD (CCPN)

Téléphone mairie : 05.59.71.22.07

Nombre d'habitants sur la commune :

Population permanente :444 Hbts

Population saisonnière : idem

- **Superficie de la commune** : 7,5 km²
- **Date de la réunion bureau d'études/Commune** : 28/01/2015

Nota : les annotations en rouge sont des compléments apportés après la réunion

URBANISME

Documents d'urbanisme en vigueur ou en projet : (PLU, PPRI, carte communale, zonage d'assainissement...) :

- PLU
- PPRI

Projets d'urbanisation identifiés à court ou moyen termes (habitat, équipements publics). Préciser le nom de la zone, le nombre d'habitations prévues et la date de réalisation.

- Pas de projets

Liste des futures zones d'extension industrielle ou artisanale. Préciser le nom de la zone, le type d'activité, ainsi que la date de construction. Joindre un plan de localisation au besoin.

- Pas de projets

ASSAINISSEMENT PLUVIAL (Réseaux et fossés)

Réseaux/fossés existants : plans existants (préciser le format dwg-shp-autres, gestionnaire CG, syndicat, etc.).

- Réseau pluvial sur puisards qui ne fonctionnent pas bien par endroits (en face et derrière la mairie)

Ouvrages structurants ou particuliers : déversoirs d'orage, bassins, siphons, etc. (localisation, propriétaire, etc.) :

- (Pont flottant sur le Luz ???)

Etudes antérieures relatives à l'assainissement pluvial :

- Pas d'étude

ASSAINISSEMENT PLUVIAL (Réseaux et fossés)

Problèmes avérés : type de problème, localisation, dates, dégâts, récurrence, photos/vidéo, repères d'inondation, explications, travaux réalisés ou envisagés, solutions possibles, etc.

- Inondations fréquentes sur la route face à la mairie (rue Capdessus D37). Il s'agit d'un point bas. Les puisards ne fonctionnent pas bien.
- Même problème au carrefour de la rue de Bergerou et de la Route de Pietat D24.
- Problème d'évacuation des eaux de pluie provenant du quartier de La Barthe. La route de Pietat D24 fait barrage. La pente est aussi extrêmement faible. Une solution doit être trouvée pour permettre aux eaux de franchir la D24.

DONNEES PLUVIOMETRIQUES

Données pluviométriques disponibles sur la commune (pluviographe ou pluviomètre, privé ou public). Si oui, préciser les coordonnées du propriétaire ou du gestionnaire.

- Pas de donnée

RUISSEAUX et CANAUX

Problèmes avérés de débordements/inondations : type de problème, localisation, dates, dégâts, récurrence, etc.

- Un canal a été privé d'eau au niveau du Bourg. Ce canal alimentait un lavoir. L'ancienne prise d'eau était située sur le Luz près du pont de la D24. La commune souhaite remettre ce canal en eau pour des raisons sanitaires, mais craint des débordements en raison du faible entretien.

HYDROGEOLOGIE

Liste des puits connus sur la commune (préciser nom du propriétaire et l'adresse) :

- Pas de puits connus

Problèmes connus de résurgence de la nappe (préciser les secteurs) :

Etudes spécifiques d'infiltration des eaux pluviales (lotissements, voirie, ...) et ouvrages d'infiltration des eaux pluviales : bassins d'infiltration, puisards, noues, tranchées d'infiltration, chaussées réservoirs avec infiltration, ... (localisation, propriétaire) :

- Deux sources qui sortent sur la route de Piétat au niveau de la maison Bordenave (ravinement de la chaussée)
- Puisards qui ne fonctionnent pas bien devant et derrière la mairie.

Données pédologiques : R.A.S.

DOCUMENTS TOPOGRAPHIQUES

Plans topographiques disponibles : relevés pour travaux, lotissements, études, etc. :

- Topo faite par la mairie le long de la départementale D37

SOUHAITS/ATTENTES DE LA COMMUNE

Préciser vos souhaits relatifs à la gestion des eaux pluviales (compétence, règles d'urbanisme, aménagements, entretien, etc.) :

Les enjeux principaux pour la commune sont les suivants :

- **A terme, entretien régulier des fossés et réseaux.**

BILAN - SYNTHESE

RECAPITULATIF des DOCUMENTS A RECUPERER

- Plan topo du Bourg
- Transmettre un plan à la commune pour qu'ils placent les puisards.

ZONES A ENJEUX (Cf. plan)

- D24 qui bloque les écoulements de surface venant de la colline.
- Inondation dans le bourg sur les points bas des départementales D37 et D24.
- Remise en eau du Canal du Luz (lavoir)

SUITES A DONNER

- Enquête de terrain.