



Description de l'ouvrage

Type appareil	Poteau incendie	Adresse	35 Route du Pont 64510 Assat
Marque appareil	BAYARD	Latitude (Lambert 93)	431534.7609
Modèle de l'appareil	BAYARD EMERAUDE	Longitude (Lambert 93)	6243980.976
Diamètre hydrant (mm)	100	Date de pose	01/01/1996
Diamètre canalisation (mm)	140		

Mesures

Date	18/09/2023	01/08/2022
Pression statique (bars)	7.5	7
Pression dynamique 30m3/h (bars)	4.4	3.5
Pression dynamique 60m3/h (bars)	2.2	2.5
Débit max. (m3/h) si débit <60m3/h < 1 bar		
Conformité à 30m3/h	OUI	OUI
Conformité à 60m3/h	OUI	OUI

Entretiens—Interventions

Date	18/09/2023
Etat peinture	BON
Réparation à prévoir	NON
Remplacement à prévoir	NON
Présence cache prise	OUI
Présence bouchon	OUI
Etat coffret ou volant	BON
Etat système de manoeuvre	BON
Etanchéité hydrant fermé	BON
Accessibilité	BON
Etat des abords	BON
Commentaires	